

	Perugia, 24/08/2023
	Spettabile Provincia di Livorno
	alla c.a. R.U.P. Ing. Simone Lubrano

Oggetto: Progetto di Esecutivo per “Realizzazione nuova scuola ISIS FORESI-BRIGNETTI sostituzione edilizia protocollo d’intesa tra Provincia di Livorno e Comune di Portoferraio”

Controdeduzione Verbale di Verifica Rapporto Finale

Con la presente lo scrivente Ing. Federico Frappi, in qualità di progettista/Legale rappresentante EUTECNE srl, contesta la NC individuata nel rapporto finale in quanto l'accezione "mancata fattibilità" relativa all'esecuzione della cabina elettrica NON si ritiene appropriata.

La cabina elettrica è stata stralciata nel progetto esecutivo in quanto la posizione inserita nel progetto definitivo, redatto da altro soggetto, NON era corretta; **poichè in tale area insiste vincolo di inedificabilità.**

Per tale motivo tra progettista e S.A. si è concertato che la cabina enel sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in corso d'opera in quanto sarà altresì necessario procedere all'ottenimento di parere da parte della Soprintendenza afferente tale manufatto; a tal uopo nelle somme a disposizione è stato inserito un importo per la realizzazione.

In conclusione NON sussiste alcuna omissione che possa inficiare quanto redatto nell'ambito del progetto esecutivo e la futura funzionalità dell'opera.

Ing. Federico FRAPPI



EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria